

GEGEVENS VOOR NTA 8800

■ Toestel	ComfoAir Standard 300
■ Fabrikant	Zehnder Group Zwolle
■ Start fabricage	2021

KWALITEITSVERKLARING RENDEMENT

■ Rapport nummer	WRG 642a
■ Gemeten volgens norm	EN 13141-7
■ Meetinstituut	TÜV SÜD Industrie Service GmbH
■ Toepassingsgebied	Woningventilatie, eengezinshuizen

SPECIFICATIES

■ Maximaal debiet	300	M³/h
■ Opgenomen vermogen bij maximale luchtvolume	145	W
■ Referentie debiet 70%	210	M³/h
■ Opgenomen vermogen per m³/h bij het referentiedebiet	0,21	W/(M³/h)
■ Warmteterugwinrendement gemeten bij het referentiedebiet en 7°C	86,7	%
■ Type bypass	100	%
■ Constant volumeregeling	Nee	
■ Koudeterugwinning d.m.v. temperatuursensoren	Ja	
■ Automatische passieve koeling	Nee	
■ Opgenomen vermogen $P_{\text{nom;el}} = A \cdot Q_v^2 + B \cdot Q_v + C$ waarbij:	A 0,01154	
	B -0,06244	
	C 17,56	

ONDERTEKENING

DATUM

19-08-2021

HANDTEKENING



NAAM

Hendrik Jan de Wilde

FUNCTIE

Directeur Productie Zwolle