

# GEGEVENS VOOR NTA 8800

▪ Toestel	WHR 930
▪ Fabrikant	Zehnder Group Zwolle
▪ Start fabricage	2007

## KWALITEITSVERKLARING RENDEMENT

▪ Rapport nummer	HP-111057
▪ Gemeten volgens norm	EN 13141-7
▪ Meetinstituut	Hochschule Luzern
▪ Toepassingsgebied	Woningventilatie, eengezinshuizen

## SPECIFICATIES


▪ Maximaal debiet	351 M <sup>3</sup> /h
▪ Opgenomen vermogen bij maximale luchtvolume	161,6 W
▪ Referentie debiet 70%	246 M <sup>3</sup> /h
▪ Opgenomen vermogen per m <sup>3</sup> /h bij het referentiedebiet	0,27 W/(M <sup>3</sup> /h)
▪ Warmteterugwinrendement gemeten bij het referentiedebiet en 7°C	90,0%
▪ Type bypass	100%
▪ Constant volumeregeling	Nee
▪ Koudeterugwinning d.m.v. temperatuursensoren	Ja
▪ Automatische passieve koeling	Nee

## ONDERTEKENING

DATUM

07-01-2021

HANDTEKENING



NAAM

Hendrik Jan de Wilde

FUNCTIE

Directeur Productie Zwolle